

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE**la sistemul de transport al gazelor naturale**nr. **32049** din **02.05.2023**

1. Ca urmare a Cererii de racordare depuse de către UAT BRETEA ROMÂNĂ, Transgaz S.A., P-ța C.I. Motaș, Mediaș, jud. Sibiu, reprezentată prin dl. STERIAN Ion, în calitate de Director General, în calitate de titular al licenței de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, emite prezentul aviz tehnic de racordare (ATR) la sistemul de transport al gazelor naturale a localității Bretea Română, jud. Hunedoara, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2022.

2. Descrierea succintă a soluției tehnice de racordare:

- a) punctul de racordare: X(343940) și Y(462457);
- b) punctul de delimitare robinetul de ieșire al SRMP;
- c) racordul de gaze naturale nou, **DN100, PN40 bar**, racordat în conducta de transport gaze naturale **Botorca – Băcia – Arad (Vest I), DN500, PN40 bar**, cu lungimea cuprinsă între **min. 0,01 km** și **max. 0,1 km**, în limita de siguranță a conductei de transport în care se va face racordarea;
- d) stație de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale (SRMP) nouă, având următoarele caracteristici tehnice:
 - (i) instalație de reglare: **DA**

- (ii) instalație de măsurare: **DA**
- (iii) debit în condiții standard: (min/max.) **se va stabili la faza de proiectare/2.500 Smc/h**
- (iv) presiune minimă amonte: **10 bar**
- (v) presiune minimă/maximă în aval: **1,8/2 bar**
- (vi) filtrare: **DA**
- (vii) separatoare: **DA**
- (viii) instalație de odorizare: **DA**
- (ix) încălzire a gazelor naturale: **se va stabili la faza de proiectare necesitatea și tipul instalației**
- (x) supraveghere: **DA**
- (xi) poziționată în: [**DA**] metalic termoizolant [] incintă
- (xii) sistem de comandă și achiziție de date: **DA**
- (xiii) linie de debite reduse: **DA**
- (xiv) altele: **conform fișei de date a SRMP-ului**

3. Se anexează prezentului aviz tehnic:

a) schița soluției tehnice de racordare, cu marcarea distinctă a obiectivului sistemului de transport la care se face racordarea, a punctului de racordare, a racordului și a punctului de delimitare și oferta Contractului de Racordare;

4. Termene și condiții de valabilitate:

Valabilitatea ATR încetează în următoarele situații:

- a) la emiterea unui nou ATR pentru același racord;
- b) după dezafectarea racordului la cererea CF;
- c) prin anularea autorizației de construire și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă.
- d) dacă nu a fost returnat semnat de către solicitant contractul de racordare la ST în termenul prevăzut în Regulament;

e) la rezilierea contractului de racordare la ST.

5. Prezentul aviz tehnic atestă posibilitatea racordării/modificării racordului și a SRMP la sistemul de transport al gazelor naturale și prezintă informații privind condițiile tehnice de realizare/modificare a rețelei de transport al gazelor naturale și / sau a racordului și SRMP.

6. Alte precizări:

7. Punerea în funcțiune a racordului și SRMP se realizează în termen de 180 de zile de la obținerea autorizației de construire, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) lit. e) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare și după punerea în funcțiune a extinderi/redimensionării conductei de transport al gazelor naturale necesare racordării sistemului de distribuție a gazelor naturale.

Emitent: SNTGN Transgaz Mediaș
DIRECTOR GENERAL

STERIAN ION

